



Overordnet klassifisering av tilgjengelighet (bevegelseshemmede) - tettsted

Dette er en oversikt over kriteriene som brukes for å inndele kartlagte objekter i overordnede klasser for **manuelle rullestoler**. Klassifisering er basert på:

- Norsk Standard 11005-2011,
- Byggeteknisk forskrift (TEK17),
- Veivesen - Håndbok V129 - Universell utforming av veger og gater

| Egenskap | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| Parkeringsområde | | | |
| Kapasitet UU | ≥ 5% av antall plasser | min 1 | 0 |
| Veidekketilstand | Jevnt | | Ujevnt *) |
| HC-Parkeringsplass | | | |
| Bredde | ≥ 450 cm (inkl. 200cm felles betjeningsareal) | 380 - 449 cm | < 380 cm |
| Lengde | ≥ 600 cm (inkl. 100cm felles betjeningsareal) | 500- 599 cm | < 500 cm |
| Bredde (gatelengs) | ≥ 450 cm (inkl. 250cm betjeningsareal) | 380 - 449 cm | < 380 cm |
| Lengde (gatelengs) | ≥ 800 cm (inkl. 300cm betjeningsareal) | 750 - 799 cm | < 750cm |
| Skiltet | Ja | | Nei |
| Merket | Ja (inkl. betjeningsareal) | | Nei |
| Om parkering er avgiftsbelagt: | | | |
| Automat høyde | 80-120 cm | | >120 cm |
| Vei | | | |
| Bredde | ≥ 180 cm | 140 - 179 cm | < 140 cm |
| Stigning uten hvileplass | ≤ 3,8° (< 5m maks 4,9°) | 3,9 - 4,9° | > 4,9° |
| Stigning i bratt terreng | | maks. 5,7° (>5 m krever hvileplass) | |
| Tverrfall | ≤ 1,2° | 1,3 - 1,9° | > 1,9° |
| Veidekketilstand | Jevnt | | Ujevnt*) |
| Om "gatetype" er "gangfelt": | | | |
| Nedsenk1 | ≤ 2,5 cm | | > 2,5 cm |
| Nedsenk2 | ≤ 2,5 cm | | > 2,5 cm |
| InngangBygg | | | |
| Avstand HC | nærmest og <50m | ikke nærmest, > 50m | |
| Horisontalt felt | ≥ 150 | | < 150 cm |
| Døråpner | Halv-/Automat | Manuell | |



dato: 03.03.2022

| Egenskap | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
|--|--------------------------------------|--|-------------------|
| Døråpner høyde | 80 – 120 cm | < 80 cm eller 121 - 130 cm | > 130 cm |
| Inngang bredde | ≥ 86 cm | | < 86 cm |
| Terskelhøyde | ≤ 2,5 cm | | > 2,5 cm |
| Atkomstvei stigning | ≤ 4,9° | 4,9 – 5,7° | > 5,7° |
| Stigning i bratt terreng | | maks. 5,7° (>5 m krever hvileplass) | |
| Om det finnes en rampe: | | | |
| Rampe bredde | ≤ 90 cm | | < 90 cm |
| Rampe stigning | ≤ 3,8° (< 5 m maks 4,9°) | 3,9 - 4,9° | > 4,9° |
| Håndlist | Begge sider | Minst en side | ingen |
| Håndlisthøyde_øverst (lov til avvik ± 5cm) | 80 cm (dersom 1) 90 cm (dersom 2) | < 75 eller > 95 cm | |
| Håndlisthøyde_nederst (lov til avvik ± 5cm) | 70 cm (dersom 2) | < 65 cm | |
| Rampe terskel | ≤ 2,5 cm | | > 2,5 cm |
| Sittegruppe/Hvilebenk | | | |
| Atkomst tilgjengelig | Ja | | Nei |
| Dekke tilstand | Jevnt | | Ujevnt*) |
| Dekke | Fast | | Løst |
| Helning | ≤ 2,9° | > 2,9° ≤ 4,9° | > 4,9° |
| Benk høyde (uten bord) | 35 – 55 cm | < 35 eller > 55 cm | |
| Benk høyde (med bord) | 40-50 cm | < 40 eller > 50 | |
| Bord fri høyde | 67 - 75 cm | < 67 eller > 75 cm | |
| Bord utstikk | ≥ 50 cm | < 50 cm | |

*) Ujevnt =

- Høydedifferens > 2,5cm,
- Sprekker > 1cm

| Stigning (grad) | Stigning % | Stigningsforhold |
|-----------------|------------|------------------|
| 0,9° | 1,5% | 1:65 |
| 1,2° | 2% | 1:50 |
| 2,9° | 5% | 1:20 |
| 3,8° | 6,7% | 1:15 |
| 4,9° | 8,3% | 1:12 |
| 5,7° | 10% | 1:10 |
| 7° | 12,5% | 1:8 |
| 10° | 17,63% | 1:6 |

| VURDERING TILGJENGELIGHET | |
|----------------------------------|--------------------|
| Tilgjengelig | Bare grønt |
| Delvis tilgjengelig | 1 eller flere gult |
| Ikke tilgjengelig | 1 eller flere rød |