



Overordnet klassifisering av tilgjengelighet (bevegelseshemmede) – friluft

Dette er en oversikt over kriteriene som brukes for å inndele kartlagte objekter i overordnede klasser for **manuelle rullestoler**. Klassifisering er basert på:

- Norsk Standard NS 11005:2011 – ”Universell utforming av opparbeidede uteområder”
- Byggeteknisk forskrift (TEK17)

Egenskap	Tilgjengelig	Delvis tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
<u>Parkeringsområde</u>			
Kapasitet UU	≥5% av antall plasser	min 1	0
Veidekkestilstand	Jevnt		Ujevnt *)
<u>HC-Parkeringsplass</u>			
Bredde	≥ 450 cm (inkl. 200cm felles betjeningsareal)	380 – 449 cm	< 380 cm
Lengde	≥ 600 cm (inkl. 100cm felles betjeningsareal)	500- 599 cm	< 500 cm
Skiltet	Ja		Nei
Merket	Ja (inkl. betjeningsareal)		Nei
Om parkering er avgiftsbelagt:			
Automat høyde	80-120 cm		>120 cm
<u>Turvei</u>			
Bredde uten møteplass	≥ 180 cm	140 – 179 cm	< 140 cm
Bredde med møteplass (se veileder for bruksintensitet)	120 - 180 cm og møteplass		< 120 cm
Stigning uten hvileplass	≤ 3,8° (< 5m maks 4,9°)	3,9 - 4,9°	> 4,9°
Stigning i bratt terreng		maks. 5,7° (>5 m krever hvileplass)	
Tverrfall	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Dekkestilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Kanter	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm
Sperrebom (åpen passasje)	≥ 90 cm		< 90 cm
Sperrebom (mellom 2)	≥ 140 cm		< 140 cm
Fri Høyde	≥ 225 cm		≤ 225 cm
<u>Rampe</u>			
Rampe bredde	≥ 90 cm		< 90 cm
Rampe stigning	≤ 3,8° (< 5m maks 4,9°)	3,9 - 4,9°	> 4,9°
Håndlist	Begge sider	Minst en side	ingen
Håndlisthøyde_øverst (lov til avvik ± 5cm)	80 cm (dersom 1) 90 cm (dersom 2)	< 75 eller > 95 cm	
Håndlisthøyde_nederst (lov til avvik ± 5cm)	70 cm (dersom 2)	< 65 cm	
Rampe terskel	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm



<u>Toalett/Omkledning</u>			
Horisontalt felt	≥ 150		< 150 cm
Inngang bredde	≥ 86 cm		< 86 cm
Terskelhøyde	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm
WC inne:			
Snusirkel	≥ 150 cm		<150 cm
Handstøtte	Begge sider, 75 - 85 cm	<75 eller >85 cm	Ingen
Fri sideareal rundt WC	≥ 90 cm		< 90 cm
Servant:			
Underkant servant	67 - 75 cm	<67 eller >75 cm	
Overkant servant	80 - 90 cm	>90 cm	
Omkledning inne:			
Høyde Sittebenker	45 cm – 50 cm	Ingen, < 45 cm eller >50 cm	
<u>Gapahuk/Hytte</u>			
Bredde inngang	≥ 86 cm		< 86 cm
Diameter	≥ 150 cm		<150 cm
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Terskel	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm
<u>Grill/bål plass og Sittegruppe/Hvilebenk</u>			
Atkomst tilgjengelig	Ja		Nei
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Helning	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Benk høyde	45 – 50 cm	< 45 eller > 50 cm	
Bord fri høyde	67 - 75 cm	< 67 eller > 75 cm	
Bord utstikk	≥ 50 cm	< 50 cm	
<u>Fiskeplass</u>			
Diameter	≥ 150 cm		<150 cm
Plankeavstand	≤ 1 cm		> 1 cm
Stoppkant høyde	≥ 10 cm		< 10 cm
<u>Baderampe – se Rampe</u>			



*) Ujevnt =

- Høydedifferens > 2,5 cm,
- Sprekker > 1cm

VURDERING TILGJENGELIGHET	
Tilgjengelig	Bare grønt
Delvis tilgjengelig	1 eller flere gult
Ikke tilgjengelig	1 eller flere rød

Stigning (grad)	Stigning %	Stigningsforhold
0,9°	1,5%	1:65
1,2°	2%	1:50
2,9°	5%	1:20
3,8°	6,7%	1:15
4,9°	8,3%	1:12
5,7°	10%	1:10
7°	12,5%	1:8
10°	17,63%	1:6