



Overordnet klassifisering av tilgjengelighet (bevegelseshemmede) – friluft


Dette er en oversikt over kriteriene som brukes for å inndele kartlagte objekter i overordnede klasser for **manuelle rullestoler**. Klassifisering er basert på:

- Norsk Standard NS 11010: 2011 "Tilgjengelige reiselivsmål"
- Norsk Standard NS 11005:2011 – "Universell utforming av opparbeidede uteområder"
- Veiledning om tekniske krav til byggverk (TEK10),
- Bygg for alle -2004
- Veivesen - Håndbok 278 - Universell utforming av veier og gater

Egenskap	Tilgjengelig	Vanskelig tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
<u>Parkeringsområde</u>			
Kapasitet UU	≥ 5% av antall plasser	min 1	0
Veidekketilstand	Jevnt		Ujevnt *)
<u>HC-Parkeringsplass</u>			
Bredde	≥ 450 cm	< 450 ≥ 380 cm	< 380 cm
Lengde	≥ 600 cm	< 600 ≥ 500 cm	< 500 cm
Skiltet	Ja		Nei
Merket	Ja		Nei
Om parkering er avgiftsbelagt:			
Automat høyde	≤ 110 cm		>110 cm
<u>Turvei</u>			
Bredde uten møteplass	≥ 180 cm	< 180 ≥ 130 cm	< 130 cm
Bredde med møteplass (se veileder for bruksintensitet)	180-120 cm og møteplass		< 120 cm
Stigning uten hvileplass	≤ 2,9° (<4,9° på maks. 3 m)	> 2,9° ≤ 4,9° (på > 3 m)	> 4,9°
Stigning med hvileplass	> 2,9° ≤ 4,9° + hvileplass 1,6x1,6 m etter 3 m		
Tverrfall	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Dekketilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Kanter	≤ 2 cm		> 2 cm
Sperrebom (passasje side)	≥ 90 cm		< 90 cm
Sperrebom	≥ 140 cm		< 140 cm
Fri Høyde	≥225 cm		≤225 cm
<u>Rampe</u>			
Rampe bredde	≥ 90 cm		< 90 cm
Rampe stigning	≤ 2,9° (>4,9° på maks. 3 m)	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Håndlist	Begge sider	Minst en side	ingen
Håndlisthøyde_1	85-95 cm	≥ 65<85 or >95 ≥100 cm	
Håndlisthøyde_2	65-75 cm	>= 50<65 or >75 >=80 cm	
Rampe terskel	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm



Toalett/Omkledning			
Inngang bredde	≥ 90 cm		< 90 cm
Terskelhøyde	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm
WC inne:			
Snusirkel	≥ 160 cm	150 – 159 cm	<150 cm
Handstøtte	Begge sider, 75 - 85 cm		Ingen
Fri sideareal rundt WC	≥ 90 cm		< 90 cm
Omkledning inne:			
Høyde Sittebenker	≥48 cm -	Ingen eller <48 cm	
Gapahuk/Hytte			
Bredde inngang	≥ 90 cm		< 90 cm
Diameter	≥ 160 cm	150 – 159 cm	<150 cm
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Helning	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Terskel	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm
Grill/bål plass og Sittegruppe/Hvilebenk			
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Helning	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Bord fri høyde	67-75 cm	<67 or >75 cm	
Bord utstikk	≥ 50 cm	< 50 cm	
Fiskeplass			
Diameter	≥ 160 cm	150 – 159 cm	<150 cm
Plankeavstand	≤ 1 cm		> 1 cm
Stoppkant høyde	≥ 10 cm		< 10 cm
Baderampe – se Rampe			



VURDERING TILGJENGELIGHET	
Tilgjengelig	Bare grønt
Vanskelig tilgjengelig	1 eller flere gult
Ikke tilgjengelig	1 eller flere rødt

- *) Ujevnt =
- Høydedifferens > 2,5 cm,
 - Sprekker > 1cm

Stigning (grad)	Stigning %	Stigningsforhold
1,2°	2%	1:50
2,9°	5%	1:20
4,9°	8%	1:12
6°	10%	1:10