



Overordnet klassifisering av tilgjengelighet (bevegelseshemmede) - tettsted

Dette er en oversikt over kriteriene som brukes for å inndele kartlagte objekter i overordnede klasser for **manuelle rullestoler**. Klassifisering er basert på:

- *Norsk Standard 11005-2011,*
- *Byggeteknisk forskrift (TEK17),*
- *Veivesen - Håndbok V129 - Universell utforming av vegger og gater*

Egenskap	Tilgjengelig	Delvis tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
<u>Parkeringsområde</u>			
Kapasitet UU	≥5% av antall plasser	min 1	0
Veidekkestilstand	Jevnt		Ujevnt *)
<u>HC-Parkeringsplass</u>			
Bredde	≥ 450 cm (inkl. 200cm felles betjeningsareal)	380 – 449 cm	< 380 cm
Lengde	≥ 600 cm (inkl. 100cm felles betjeningsareal)	500- 599 cm	< 500 cm
Bredde (gatelengs)	≥ 450 cm (inkl. 250cm betjeningsareal)	380 – 449 cm	< 380 cm
Lengde (gatelengs)	≥ 800 cm (inkl. 300cm betjeningsareal)	750-799	< 750cm
Skiltet	Ja		Nei
Merket	Ja (inkl. betjeningsareal)		Nei
Om parkering er avgiftsbelagt:			
Automat høyde	80-120cm		>120 cm
<u>Vei</u>			
Bredde	≥ 180 cm	140 – 179 cm	< 140 cm
Stigning uten hvileplass	≤ 3,8° (< 5m maks 4,9°)	3,9 - 4,9°	> 4,9°
Stigning i bratt terreng		maks. 5,7° (>5 m krever hvileplass)	
Tverrfall	≤ 1,2°	1,3 - 1,9°	> 1,9°
Veidekkestilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Om "gatetype" er "gangfelt":			
Nedsenk1	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm
Nedsenk2	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm
<u>InngangBygg</u>			
Avstand HC	nærmest og <50m	ikke nærmest, > 50m	
Horisontalt felt	≥ 150		< 150 cm
Døråpner	Halv-/Automat	Manuell	
Døråpner høyde	80 – 120 cm	< 80 cm eller 121 - 130 cm	> 130 cm
Inngang bredde	≥ 86 cm		< 86 cm
Terskelhøyde	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm



20.05.2019

Atkomstvei stigning	≤ 4,9°	4,9 – 5,7°	> 5,7°
Stigning i bratt terreng		maks. 5,7° (>5 m krever hvileplass)	
Om det finnes en rampe:			
Rampe bredde	≤ 90 cm		< 90 cm
Rampe stigning	≤ 3,8° (< 5m maks 4,9°)	3,9 - 4,9°	> 4,9°
Håndlist	Begge sider	Minst en side	ingen
Håndlisthøyde_øverst (lov til avvik ± 5cm)	80 cm (dersom 1) 90 cm (dersom 2)	< 75 eller > 95 cm	
Håndlisthøyde_nederst (lov til avvik ± 5cm)	70 cm (dersom 2)	< 65 cm	
Rampe terskel	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm
Sittegruppe/Hvilebenk			
Atkomst tilgjengelig	Ja		Nei
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Helning	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Benk høyde	45 – 50 cm	< 45 eller > 50 cm	
Bord fri høyde	67 - 75 cm	< 67 eller > 75 cm	
Bord utstikk	≥ 50 cm	< 50 cm	

*) Ujevnt =

- Høydedifferens > 2,5cm,
- Sprekker > 1cm

VURDERING TILGJENGELIGHET	
Tilgjengelig	Bare grønt
Delvis tilgjengelig	1 eller flere gult
Ikke tilgjengelig	1 eller flere rød

Stigning (grad)	Stigning %	Stigningsforhold
0,9°	1,5%	1:65
1,2°	2%	1:50
2,9°	5%	1:20
3,8°	6,7%	1:15
4,9°	8,3%	1:12
5,7°	10%	1:10
7°	12,5%	1:8
10°	17,63%	1:6